


Примітки :

1. Тримач для прокладання дроту Ø8-10 мм по фасаду.
2. Для кріплення тримача використовується двогвинтова шпилька L=70-250 мм з різьбою M8 (замовляється окремо):
 -для стіни без утеплення - шпилька L70-L100 мм,
 -при утепленні 100мм - шпилька L160-200 мм,
 -при утепленні 150мм-шпилька L250 мм.
3. Тримач монтується дітою PH3 25 мм, а шпилька монтується дітою T 25 (зірочка).

№	Назва	Примітки	Код	Матеріал
1	Тримач дроту Fix D8-10	-	310011	StZn
		-	310144	Сu

Підпис і дата
Інв. № дубл.
Взам інв. №
Підпис і дата
Інв. № ориг.

Креслення деталей Leo Lightman v.5.0					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата
Holders - Тримачі					
Тримач дроту Fix D8-10					
			Стадія	Аркуш	Аркушів
			P	21	33
			 LEO LIGHTMAN		